## Gemeindewerke Gangkofen

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung netzrelevanter	Daten gem. §1	7 (2)	StromNZV
---------------------------------	---------------	-------	----------

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	2.402 kW
	Lastverlauf	
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	4,3%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	993 kW
	Summenlast der Netzverluste	23 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	114 kW
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	2.402 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	7.310.601 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS (U ≥ 110 kV)	kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U $\geq$ 1 kV)	2.248.807 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.849.871 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U $\geq$ 110 kV)	
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U $\geq$ 1 kV)	
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	315.684 kWh
	Preis der Verlustenergie	4,80 ct/kWh